



Gassanlegget må kontrolleres hvert 5. år

Ikke alle båteiere er klar over eller tenker på at gassanlegget i båten er underlagt visse krav og bestemmelser som står i en forskrift som trådte i kraft 8. juni 2009. Noen av bestemmelsene gjelder også for gassanlegg som er installert i henhold til tidligere forskrift av 1. juni 1964. Kanskje noe å huske på for de av oss som har gamle båter med gassanlegg.

Det er viktig å sørge for at gassanlegget er i orden. Konsekvensene ved uhell kan være store. Derfor er det viktig å installere gassvarsler, være oppmerksom på lekkasjer og stenge hovedkranen for gass når turen er avsluttet. Hovedkranen skal stenges, heter det i forskriften.

Her er noen momenter fra forskriften.

1. Sørg alltid for å kontrollere at utstyret er montert slik at det ikke skades eller løsner.
2. Sjekk også rør og koblinger regelmessig slik at du unngår lekkasje. Propangass synker ned i bunnen av båten, dersom det oppstår lekkasje. Installasjon av gassvarsler kan øke sikkerheten.
3. Maks tillatt lengde på gasslange er kun 1,2 m i båt. Denne lengden er tillatt mellom flaske og rør, og fra rør til gassapparatet. Fleksibel, armert ståslange godkjent for gass kan erstatte kobberrør og stålrør.
4. **Gassanlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk minst en gang hvert femte år.** Slinger og pakninger skal etterses og skiftes ut hvis nødvendig, og skal erstattes med materiale som er bestemt til bruk for lette kullvannstoffer. Installatøren plikter å påse at anlegget er i samsvar med forskriften. Når anlegget tilfredsstiller forskriftene, skal installasjonsbevis utstedes. Det oppbevares i båten.
5. I forskriften heter det også at større reparasjoner og forandringer av anlegget bør fortrinnsvis utføres av installatør. Når arbeidet er utført, skal tetthetsprøving og kontroll foretas av installatør. Nytt installasjonsbevis utstedes når anlegget er funnet å være i forskriftsmessig stand. En installatør kan godkjenne en installasjon, reparasjon eller endring av anlegg som er utført av andre som han anser kvalifisert. Det forutsettes da at installatør etterpå foretar full kontroll med at installasjon er forskriftsmessig, samt foretar tetthets- og funksjonskontroll slik at han ved sin underskrift på installasjonsbeviset påtar seg det fulle installasjonsansvar.
6. Forskriften sier også at det skal være "dreneringsrør eller slange med fall og lysåpning på minst 16 mm diameter som føres til utsiden på fartøyet nærmest mulig vannlinjen eller annet sikkert sted utenbords. Dreneringsrør skal være korrosjonsbestandig."

Se.: <http://www.lovdatab.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19831020-1580.html>